



**Venecolaan 52J
9880 Aalter**

Tel :

Mail : sandro.goossen@cosmolift.be

B.T.W. : BE 0400.077.686

H.R. GENT : 94.290

AGORIA : 03 238 N

VERGUNNING : CAT.N.CL 4 Nr. 33948

INSCHRIJVING : 06/00/92

P/A IMMO LA PLAGÉ

DISTELLAAN 34

8434 WESTENDE

Betreft: Voorstel aanpassingswerken : **BEAU SOLEIL
PRIORIJLAAN 6, 8434 WESTENDE**

Liftnummer: 92/51

Offerte gemaakt door: Bianka SOLYMOSI

Datum offerte: 8/06/2023

Beste Klant,

Naar aanleiding van uw aanvraag, waarvoor wij u hartelijk danken, treft u hierbij een gedetailleerde offerte voor de door u gewenste producten uit ons gamma.

Elke dag vergemakkelijkt de lift de verplaatsingen in uw gebouw. Om u een winst in betrouwbaarheid, comfort en veiligheid te garanderen, doen wij u graag het volgende commerciële voorstel om uw lift conform te maken.

Wij blijven tot uw beschikking voor enige vragen die u hierover mocht hebben en hopen dat deze offerte uw belangstelling zal wekken. Cosmolift ziet een toekomstige samenwerking met vertrouwen tegemoet, door oplossingen aan te bieden die op uw behoeften inspelen en aan uw project een duurzame meerwaarde verlenen.

Met vriendelijke groeten,

P.S.: Vanwege de huidige problematiek met materialen kan de voorziene levering- en uitvoeringstijd worden verlengd. Daarom zijn leveringstermijnen en voltooiingsdata tot nader order niet bindend.

Michael CLERCX

Sales Portfolio

Danny DUJARDIN

Existing Installation Manager




Detail van de uit te voeren werken


In onderstaand overzicht kunt u een lijst vinden van de werken die we zullen uitvoeren op basis van de verkregen Risico-analyse (BTV 0367-210323-03 dd 23/03/2021).

Technische beschrijving van de aanpassingswerken
GO1-62: Plaatsen van een conforme tornbesturing om de liftkooi te kunnen verplaatsen vanuit de machinekamer, dit indien voor het bedienen van de manuele tornrichting er een kracht nodig is hoger dan 400N of de toepassing van de manuele evacuatieprocedure niet voldoet volgens de norm. (Risico van opsluiting in de kooi + valrisico + risico op paniecreactie)
Leveren en plaatsen aanduiding visuele melding ontgrendelzone ter hoogte van de machinekamer. Dit via een signaallamp en noodvoeding of niveaudetectie per verdiep via het olie-niveau van de hydraulische tank (indien hydraulische lift-unit). (Risico van opsluiting in de kooi + valrisico + risico op paniecreactie)
GO1-29: Leveren en plaatsen conforme noodverlichting in de liftkooi (ten minste 1 uur autonomie). (Risico op paniecreactie)
GO1-74: Aanpassen afstand kooi - bordesdrempel : de horizontale afstand tussen bordes- en kooidrempel bedraagt hier meer dan 35 mm. (Beknellingsrisico)
Leveren en plaatsen van een conforme ladder om op een veilige manier de schachtput te kunnen betreden. (Val-struikelrisico)
Verplaatsen schachtverlichtingsschakelaar in de schachtput.
GO1-82,83: Leveren en plaatsen van een blokkeerschakelaar (type paddestoel) in de schachtput of het verplaatsen van de blokkeerschakelaar in de schachtput daar deze niet bereikbaar is vanaf het bordes en de schachtvloer. (Beknellingsrisico)
Keuring door een EDTC na de modernisatiewerken om aan te tonen dat de werken conform werden uitgevoerd
Werkuren om de herstelling uit te voeren
Transportkosten

Samen komt dit op een totaalprijs van **6.945,50 € excl. BTW**


Michael CLERCX
Sales Portfolio


Alexandria
Van der Bonche
ged. voor uitvoering
23/06/2023


Danny DUJARDIN
Existing Installation Manager

gebouwd van
1991 BTW 6%

IMASBO BVBA
DISTELLAAN 34
8434 WESTENDE
T 059 301513



Bestelling aanpassingswerken – administratieve gegevens

Gegevens Liftadres voor lift : 92/51	
Liftadres	PRIORIJLAAN 6
Postcode + gemeente	8434 WESTENDE
Gegevens klant (in te vullen door klant)	
Factuuradres	
Naam	VHE Beau Soleil Era Laplace
Straat	Distellaan 34
Postcode + gemeente	8434 Westende
Ondenemingsnummer	
BTW nummer	
Digitale facturatie	<input checked="" type="radio"/> Ja / Nee
Email voor facturatie	syndic@laplace.be
Postadres	
Naam	
Straat	
Postcode+ woonplaats	
Contactpersoon voor opvolging	
Naam	Alexandia
Straat	
Postcode + gemeente	0
Tel	059 30 15 13
email	
Contact persoon facturatie	
Naam	
Straat	
Postcode + gemeente	
Tel	059 30 15 13
email	
Aangezien wij werken in onroerende staat uitvoeren, is het belangrijk om onderstaande in te vullen	
Ondeworpen aan BTW	<input checked="" type="radio"/> Ja / Nee
BTW tarief (in te vullen door Cosmolift)	
6%	Btw attest aanwezig : Ja / Nee
21%	
BTW verlegd	

Planning aanpassingswerken	
Wanneer wenst u dat we deze werken uitvoeren? (Cosmolift zal de datum nog bevestigen indien mogelijk, of u een andere datum voorstellen)	nojaan 2023
Zijn er zaken waar we rekening mee moeten houden tijdens de werken, zo ja welke?	
Tegen welke datum moeten de werken uiterlijk uitgevoerd zijn?	Voer eind maart 2024.