



# Verlag

VERSLAG NR

GEN/10/14451019/00/NL/000

IN OPDRACHT VAN

VME Res. Carlton  
p/a Laplage  
Distellaan 127  
8434 Middelkerke



040 - INSP

## Periodieke inspectie op locatie

Residentie Carlton, Distellaan 43, 8434 Middelkerke



Uitgevoerd op: 12/04/2023



Uitgevoerd door: LAURENS DE CLOEDT (5610)

### BEKNOPTE BESCHRIJVING VAN HET GECONTROLEERDE MATERIAAL

Natuur	Personenlift
Installateur	Schindler
Serienummer	10484568
Jaar van indienststelling	2011
Nominale last (kg)	675
Aantal personen	9

#### Besluit



Het materiaal mag verder gebruikt worden. Er moet evenwel binnen de kortst mogelijke tijd verholpen worden aan de opmerkingen. Opgelet: door 'herhaling' van een opmerking kunnen wij er toe verplicht zijn bij een volgende controle een ongunstig besluit te formuleren waardoor het materiaal niet verder mag gebruikt worden.

EEN VOLGENDE PERIODIEKE CONTROLE MOET UITGEVOERD WORDEN IN 10/2023

Verslag verificatie  
door FOD




Of via  
[vincotte.be/verify](https://vincotte.be/verify)

Ing. J. Windey  
Directeur-generaal Vincotte

VINÇOTTE vzw

Erkend controleorganisme | Externe Dienst voor Technische Controles op de werkplaats (EDTC)  
Maatschappelijke zetel : Jan Olieslagerslaan 35 1800 Vilvoorde België tel: +32 9 244 77 91 [buildingnorth@vincotte.be](mailto:buildingnorth@vincotte.be)  
BTW BE 0402.726.875 RPR Brussel BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 BIC : GEBABEBB

## OVERZICHT VAN DE TE NEMEN ACTIES

Materiaal	Inspectiepunt	Opmerking	Afbeelding
Personenlift 10484568	Bidirectioneel communicatiesysteem van de kooi	Bij de test op een spanningsloze installatie kon de oproep met de onderhoudsdienst niet tot stand worden gebracht, te verhelpen. (rappel: 2)	

! = met opmerking, N.A. = niet aangeboden, X = opmerking met buitendienststelling

## WELKE STAPPEN MOET U NEMEN?

1

Lees dit verslag zorgvuldig en geheel

2

Laat zo snel mogelijk de opmerkingen verhelpen

3

**Volgende periodieke controle in 10/2023**  
**Laat echter steeds controleren bij wijziging of uitbreiding**

Voor de aanvraag van de hercontrole neemt u contact op met [buildingnorth@vincotte.be](mailto:buildingnorth@vincotte.be).  
De volgende periodieke controle wordt door Vincotte ingepland.

## GEDETAILLEERDE BESCHRIJVING VAN HET GECONTROLEERDE MATERIAAL

ID:	100026048	Aantal stopplaatsen	6
Natuur	Personenlift	Type gebouw	Consument
Installateur	Schindler	Aantal toegangen	6
Serienummer	10484568	Aandrijving	Elektrisch (tractie)
Jaar van indienststelling	2011	Machinekamer	Zonder machinekamer
Nominale last (kg)	675	Beveiliging kooitoegang	Kooideur
Aantal personen	9	Onderhoud	Schindler

### Basis en inhoud van het onderzoek:

- KB van 09/03/2003 gewijzigd door de KB's van 17/03/2005, 13/05/2005 en 10/12/2012 betreffende de beveiliging van liften - Preventieve inspectie

### Nota:


Schacht -> Staat van paraatheid vanginrichting:

- Wij hebben nagegaan dat de onderdelen van de vanginrichting die zonder voorafgaand demonteren te bereiken zijn, zich nog steeds in staat van paraatheid bevinden. Dit onderzoek laat echter niet toe ons uit te spreken over hun doeltreffendheid. Wij houden ons te uwer beschikking om een werkingsproef uit te voeren.

### Opmerkingen:

Besturingsbord -> Bidirectioneel communicatie- systeem van de kooi:

- Bij de test op een spanningsloze installatie kon de oproep met de onderhoudsdienst niet tot stand worden gebracht, te verhelpen. (rappel: 2)



### Besluit



Het materiaal mag verder gebruikt worden. Er moet evenwel binnen de kortst mogelijke tijd verholpen worden aan de opmerkingen. Opgelet: door 'herhaling' van een opmerking kunnen wij er toe verplicht zijn bij een volgende controle een ongunstig besluit te formuleren waardoor het materiaal niet verder mag gebruikt worden.

**Volgende controle: 10/2023**