

PROCES- VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT

Verslagnummer : 675327176

Eigenaar: Residentie Champa	Opdrachtgever: Imasbo BVBA Distellaan 34 8434 Westende
------------------------------------	---

Datum onderzoek : 13/04/2023 Datum van verslag : 13/04/2023

De installatie dient opnieuw gekeurd te worden in 04/2023 (maand/jaar).

Installatie ID: 3235	Plaats van het onderzoek:
Installatie Ref.:	Distellaan 68
Volnummer intern: 3426 (96/13)	8434 Westende

I. Algemene beschrijving en kenmerken : Res. Champa (6m.o.)

Installateur	Herbo Liften/Cosmolift	Type	personenlift
Diameter hijskabel	10 mm	Aandrijving	Tractie
Bouwjaar	1996	Maximum belasting	0,320 Ton
Aantal hijskabels	3	Aantal bediende niveau's	6
Aantal personen	4	Hijssnelheid	0,63 m/sec
Onderhoudsfirm	De Lift	Serienummer	96-13
Datum EG/EU-verklaring	Niet van toepassing	Identificatienr. nobo	Niet van toepassing
Fabrikant	Herbo Liften	Liftnummer	3426
Datum en nobo eindcontrole	Niet van toepassing	Type gebouw	Consument
Afstand buffer-tegengewicht	25,5 cm	Datum 1° RA	25/01/2006
Datum 2° RA	19/03/2021	Datum 3° RA	
Deadline volgende RA	25/01/2036	Datum laatste regularisatie	02/04/2015
Deadline attest van regularisatie	25/01/2024	EDTC laatste RA	BTI
Attest historische waarde	niet van toepassing		

II. Uitgevoerde controles :

Preventieve inspectie: KB 9 maart 2003, art. 6.§2., 1°

Het onderzoek betreft een periodieke controle van een personenlift overeenkomstig bijlage II van het KB 9 maart 2003.

De onderzoeken gebeuren zonder voorafgaande demontage en zijn beperkt tot een visueel onderzoek, de controle van de goede staat van de onderdelen die veilig bereikbaar zijn en tot het nazicht van de functionele werking van de veiligheidsinrichtingen waarvan het onderzoek mogelijk is zonder demontage.

III. Vaststellingen :

Zie blad vaststellingen

IV. Metingen:

V. Besluit :



Gezien er geen gunstig gevolg gegeven werd aan de herhaalde opmerkingen, mag de liftinstallatie slechts verder gebruikt worden nadat verholpen werd aan deze opmerkingen.

VI. Mededelingen :

1. De resultaten van onderhavig verslag betreffende een keuring en/of onderzoek hebben uitsluitend betrekking op het/de gekeurde object(en) c.q. partij. 2. Het verslag mag niet anders dan in zijn geheel vermenigvuldigd worden behoudens toestemming van de opdrachtgever en de keuringsinstelling BTI vzw. 3. Voor de ondernemingen waarop de CODEX over het welzijn op het werk van toepassing is: Krachtens boek II, titel 7, hoofdstuk III van de CODEX moet dit document ter kennis worden gebracht van het comité voor preventie en bescherming op het werk, tijdens de eerstvolgende vergadering. BTI is geaccrediteerd door BELAC onder certificaatnummer 131-INSP

Inspecteur: Nowé Gregory

In opdracht van de directeur



Gregory Nowé

Validatie door: Gregory Nowé i.o. van de technisch directeur.

Validatietijdstip: 13/04/2023

Auth.Code: CVJQGC8

PROCES- VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT

Verslagnummer : 675327176

Validatie door: Gregory Nowé i.o. van de technisch directeur.

Validatietijdstip: 13/04/2023

Auth.Code:

PROCES- VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT

Verslagnummer : 675327176

Vaststellingen:

- Andere
 - De elektrische torninstructies zijn niet aanwezig in de machinekamer. (herhaling 2 = D-besluit)

Nota: het licht olievlies van de reductor is op te volgen.

Kooi

- Eén of meerder lampen in de kooi branden niet.

Validatie door: Gregory Nowé i.o. van de technisch directeur.

Validatietijdstip: 13/04/2023

Auth.Code: CVJQGCB