

INSPECTIEVERSLAG VAN HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT
Verslagnummer: 701059337

Eigenaar: Residentie Con Amore

Opdrachtgever: Imasbo BVBA

 Distellaan 34
8434 Westende

Datum Onderzoek: 07/06/2024

Datum van verslag: 08/06/2024

De installatie dient opnieuw gekeurd te worden in december, 2024

Installatie ID: 3243

Installatie Ref.:

Volgnummer intern: 89/180

Plaats van het onderzoek:

 Distellaan 72
8434 Westende

I. Algemene beschrijving en kenmerken: Res. Con Amore (6m.o.)

	Otis/Cosmolift	Type	personenlift
Installateur		Aandrijving	Tractie
Diameter hijskabel	9 mm	Maximum belasting	0,300 Ton
Bouwjaar	Na 1958	Aantal bediende niveau's	6
Aantal hijskabels	3	Hijssnelheid	0,69 m/sec
Aantal personen	4	Serienummer	89/180
Onderhoudsfirm	De Lift	Identificatienr. nobo	Niet van toepassing
Datum EG/EU-verklaring	Niet van toepassing	Liftnummer	6690
Fabrikant	Otis	Type gebouw	Consument
Datum en nobo eindcontrole	niet van toepassing	Datum 1° RA	16/06/2011
Afstand buffer-tegengewicht	34,5 cm	Datum 3° RA	
Datum 2° RA	17/11/2022	Datum laatste regularisatie	28/03/2017
Deadline volgende RA	17/11/2037	EDTC laatste RA	BTI
Deadline attest van regularisatie	17/11/2025		
Attest historische waarde	niet van toepassing		

II. Uitgevoerde controles:
Preventieve inspectie: KB 9 maart 2003, art. 6.§2., 1°

Het onderzoek betreft een periodieke controle van een personenlift overeenkomstig bijlage II van het KB 9 maart 2003. De onderzoeken gebeuren zonder voorafgaande demontage en zijn beperkt tot een visueel onderzoek, de controle van de goede staat van de onderdelen die veilig bereikbaar zijn en tot het nazicht van de functionele werking van de veiligheidsinrichtingen waarvan het onderzoek mogelijk is zonder demontage.

III. Vaststellingen:

Er zijn geen inbreuken, opmerking of nota's vastgesteld.

IV. Metingen:
V. Besluit:

A Bij het onderzoek van de liftinstallatie werd niets abnormaals vastgesteld. De liftinstallatie mag verder gebruikt worden.

VI. Mededelingen :

1. De resultaten van onderhavig verslag betreffende een keuring en/of onderzoek hebben uitsluitend betrekking op het/de gekeurde object(en) c.q. partij. 2. Het verslag mag niet anders dan in zijn geheel vermenigvuldigd worden behoudens toestemming van de opdrachtgever en de keuringsinstelling BTI vzw. 3. Voor de ondernemingen waarop de CODEX over het welzijn op het werk van toepassing is: Krachtens boek II, titel 7, hoofdstuk III van de CODEX moet dit document ter kennis worden gebracht van het comité voor preventie en bescherming op het werk, tijdens de eerstvolgende vergadering. BTI is geaccrediteerd door BELAC onder certificaatnummer 131-INSP

INSPECTIEVERSLAG VAN HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT

Verslagnummer: 701059337**Inspecteur :** Van Houteghem Benito**Namens de techn. directeur**
Van Houteghem BenitoGoedkeuring door gemachtigde: Van Houteghem Benito
Validatietijdstip: 08/06/2024Auth.Code Inspectie verslag van het onderzoek van een PERSONENLIFT
Dit rapport maakt deel uit van opdracht met nummer: * uitgevoerd op 07/06/2024 van * tot *
(* Gegevens ingevuld indien beschikbaar.

Geprint op: 8/06/2024