

## PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT

Verslagnummer : 701267304

<b>Eigenaar:</b> Residentie d' Artagnan	<b>Opdrachtgever:</b> Imasbo BVBA Distellaan 34 8434 Westende
---	---

Datum onderzoek : 12/06/2024

Datum van verslag : 12/06/2024

De installatie dient opnieuw gekeurd te worden in 06/2024 (maand/jaar).

**Installatie ID:** 3244

Referenties:

Volgnummer intern: 880118

**Plaats van het onderzoek:**

Koning Ridderdijk 11

8434 Westende

### I. Algemene beschrijving en kenmerken : Res. d'Artagnan (6m.o.)

Installateur	ACM Liften/Cosmolift	Type	personenlift
Diameter hijskabel	10 mm	Aandrijving	Tractie
Bouwjaar	1988	Maximum belasting	0,300 Ton
Aantal hijskabels	3	Aantal bediende niveau's	12
Aantal personen	4	Hijssnelheid	1,05 m/sec
Onderhoudsfirma	De Lift	Serienummer	880118
Datum EG/EU-verklaring	Niet van toepassing	Identificatienr. nobo	niet van toepassing
Fabrikant	ACM Liften	Liftnummer	8808
Datum en nobo eindcontrole	niet van toepassing	Type gebouw	Consument
Afstand buffer-tegengewicht	18,5 cm	Datum 1° RA	26/01/2006
Datum 2° RA	27/04/2021	Datum 3° RA	
Deadline volgende RA	27/04/2036	Datum laatste regularisatie	01/08/2016
Deadline attest van regularisatie	26/01/2024	EDTC laatste RA	BTI
Attest historische waarde	niet van toepassing		

### II. Uitgevoerde controles :

#### Halfjaarlijkse inspectie: KB 9 maart 2003, art. 6.§2., 1°

Het onderzoek betreft een periodieke controle van een personenlift overeenkomstig punten 4°, e), 5°, c), 5°, e), 5°, h) en 6° bijlage II van het KB 9 maart 2003.

De onderzoeken gebeuren zonder voorafgaande demontage en zijn beperkt tot een visueel onderzoek, de controle van de goede staat van de onderdelen die veilig bereikbaar zijn en tot het nazicht van de functionele werking van de veiligheidsinrichtingen waarvan het onderzoek mogelijk is zonder demontage.

### III. Vaststellingen :

Zie blad vaststellingen

### IV. Metingen:

### V. Besluit :

**E** Gezien de modernisatiewerkzaamheden niet tegen de voorziene einddatum werden afgewerkt, mag de lift slechts verder worden gebruikt nadat werd verholpen aan deze opmerking en een attest van regularisatie werd afgeleverd.

### VI. Mededelingen :

- De resultaten van onderhavig verslag betreffende een keuring en/of onderzoek hebben uitsluitend betrekking op het/de gekeurde object(en) c.q. partij. 2. Het verslag mag niet anders dan in zijn geheel vermenigvuldigd worden behoudens toestemming van de opdrachtgever en de keuringsinstelling BTI vzw. 3. Voor de ondernemingen waarop de CODEX over het welzijn op het werk van toepassing is: Krachtens boek II, titel 7, hoofdstuk III van de CODEX moet dit document ter kennis worden gebracht van het comité voor preventie en bescherming op het werk, tijdens de eerstvolgende vergadering. BTI is geaccrediteerd door BELAC onder certificaatnummer 131-INSP

Inspecteur: Van Houteghem Benito

DE DIRECTEUR

Validatie door: Benito Van Houteghem i.o. van de technisch directeur.

Validatietijdstip: 12/06/2024

Auth.Code:

---

**PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT**

---

Verslagnummer : 701267304



Benito Van Houteghem

Benito Van Houteghem

Validatie door: Benito Van Houteghem i.o. van de technisch directeur.  
Validatietijdstip: 12/06/2024

Auth.Code:

---

**PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT**

---

Verslagnummer : 701267304

### Vaststellingen:

Documenten en opschriften

- De wettelijke termijn voor het bekomen van een attest van regularisatie is verstreken.  
(E-Besluit)

Machinekamer/sturing

- Er bevinden zich vreemde materialen in de machinekamer.  
(herhaling 1)

Validatie door: Benito Van Houteghem i.o. van de technisch directeur.  
Validatietijdstip: 12/06/2024

Auth.Code: