



Verlag

VERSLAG NR

GEN/10/14450119/00/NL/000

IN OPDRACHT VAN

VME RESIDENTIE ESTELLE
p/a AGENCE LA PLAGE
Distellaan 34
8434 Middelkerke



040 - INSP

Periodieke inspectie op locatie

Residentie Estelle, Koning Ridderdijk 14-15, 8434 Middelkerke



Uitgevoerd op: 13/04/2023



Uitgevoerd door: LAURENS DE CLOEDT (5610)

BEKNOPTE BESCHRIJVING VAN HET GECONTROLEERDE MATERIAAL

Natuur	Personenlift
Installateur	FIAM
Modernisatiefirma	Cosmolift
Type	-
Serienummer	736749
Jaar van indienststelling	1989

Besluit



Het materiaal mag verder gebruikt worden. Er moet evenwel binnen de kortst mogelijke tijd worden verholpen aan de opmerkingen.

EEN VOLGENDE PERIODIEKE CONTROLE MOET UITGEVOERD WORDEN IN 10/2023

Verslag verificatie
door FOD



Of via
vincotte.be/verify

Ing. J. Windey
Directeur-generaal Vincotte

VINCOTTE vzw

Erkend controleorganisme | Externe Dienst voor Technische Controles op de werkplaats (EDTC)
Maatschappelijke zetel : Jan Olieslagerslaan 35 1800 Vilvoorde België tel: +32 9 244 77 91 buildingnorth@vincotte.be
BTW BE 0402.726.875 RPR Brussel BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 BIC : GEBABEBB

OVERZICHT VAN DE TE NEMEN ACTIES

Materiaal	Inspectiepunt	Opmerking	Afbeelding	
Personenlift 90/10	Schacht- & bordesdeuren	De beweegbare schaats raakt de ontgrendelingshefboom, te verhelpen. Verdieping: 3		!
		De beweegbare schaats raakt de ontgrendelingshefboom, te verhelpen. Verdieping: 2		!
		De beweegbare schaats raakt de ontgrendelingshefboom, te verhelpen. Verdieping: 4		!
		De beweegbare schaats raakt de ontgrendelingshefboom, te verhelpen. Verdieping: 6		!

! = met opmerking, N.A. = niet aangeboden, X = opmerking met buitendienststelling

WELKE STAPPEN MOET U NEMEN?

1

Lees dit verslag zorgvuldig en geheel

2

Laat zo snel mogelijk de opmerkingen verhelpen

3

Volgende periodieke controle in 10/2023
Laat echter steeds controleren bij wijziging of uitbreiding

Voor de aanvraag van de hercontrole neemt u contact op met buildingnorth@vincotte.be.
De volgende periodieke controle wordt door Vincotte ingepland.

GEDETAILEERDE BESCHRIJVING VAN HET GECONTROLEERDE MATERIAAL

ID:	22160922	Aandrijving	Elektrisch (tractie)
Natuur	Personenlift	Machinekamer	Met Machinekamer
Installateur	FIAM	Beveiliging kooitoeegang	Lichtgordijn
Modernisatiefirma	Cosmolift	Onderhoud	De Lift
Type	-	Laatste risicoanalyse uitgevoerd door	Vinçotte
Serienummer	736749	Laatste risicoanalyse uitgevoerd op	28/05/2021
Jaar van indienststelling	1989	Ref. verslag laatste risicoanalyse	GEN/11/60996228/00/NL
Klant nummer van het toestel	90/10	Laatste risicoanalyse met opmerkingen	Ja
Nominale last (kg)	450	Laatste risicoanalyse waarvoor attest van regularisatie werd afgeleverd uitgevoerd op	09/02/2006
Aantal personen	6	Attest van regularisatie afgeleverd door	BTI
Aantal stopplaatsen	12	Attest van regularisatie afgeleverd op	21/10/2015
Type gebouw	Consument	Ref. attest van regularisatie	549729361
Aantal toegangen	12		

Basis en inhoud van het onderzoek:

- KB van 09/03/2003 gewijzigd door de KB's van 17/03/2005, 13/05/2005 en 10/12/2012 betreffende de beveiliging van liften - halfjaarlijkse inspectie

Nota:

Veiligheidsdossier -> Nota datum regularisatie:

- Tijdens de laatste risicoanalyse op deze liftinstallatie werden risico's vastgesteld, volgens het KB van 09/03/2003 en wijzigingen, dienen de modernisatiewerken en bijhorende inspectie (art. 5.4) ten laatste uitgevoerd te zijn op volgende datum: 9/2/2024

Opmerkingen:

Schacht- & bordesdeuren:

- De beweegbare schaats raakt de ontgrendelingshefboom, te verhelpen. Verdieping: 3

- De beweegbare schaats raakt de ontgrendelingshefboom, te verhelpen. Verdieping: 2



- De beweegbare schaats raakt de ontgrendelingshefboom, te verhelpen. Verdieping: 4
- De beweegbare schaats raakt de ontgrendelingshefboom, te verhelpen. Verdieping: 6

Besluit



Het materiaal mag verder gebruikt worden. Er moet evenwel binnen de kortst mogelijke tijd worden verholpen aan de opmerkingen.

Volgende controle: 10/2023

ORIGINEEL