

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT

Verslagnummer : 701267305

Eigenaar: Residentie Kandy	Opdrachtgever: Imasbo BVBA Distellaan 34 8434 Westende
-----------------------------------	---

Datum onderzoek : 12/06/2024

Datum van verslag : 12/06/2024

De installatie dient opnieuw gekeurd te worden in 06/2024 (maand/jaar).

Installatie ID: 3234

Referenties:

Volgnummer intern: 340003361

Plaats van het onderzoek:

Koning Ridderdijk 18
8434 Westende

I. Algemene beschrijving en kenmerken : Res. Kandy (6m.o.)

Installateur	Liften	Type	personenlift
	Coopman/Thyssenkrupp		
Diameter hijskabel	9 mm	Aandrijving	Tractie
Bouwjaar	1989	Maximum belasting	0,300 Ton
Aantal hijskabels	4	Aantal bediende niveau's	12
Aantal personen	4	Hijssnelheid	0,73 m/sec
Onderhoudsfirma	De Lift	Serienummer	W215
Datum EG/EU-verklaring	Niet van toepassing.	Identificatienr. nobo	Niet van toepassing
Fabrikant	Liften Coopman	Liftnummer	2053
Datum en nobo eindcontrole	Niet van toepassing	Type gebouw	Consument
Afstand buffer-tegengewicht	21 cm	Datum 1° RA	01/02/2006
Datum 2° RA	22/09/2021	Datum 3° RA	
Deadline volgende RA	22/09/2036	Datum laatste regularisatie	12/12/2014
Deadline attest van regularisatie	01/02/2024	EDTC laatste RA	BTI
Attest historische waarde	niet van toepassing		

II. Uitgevoerde controles :

Preventieve inspectie: KB 9 maart 2003, art. 6.§2., 1°

Het onderzoek betreft een periodieke controle van een personenlift overeenkomstig bijlage II van het KB 9 maart 2003. De onderzoeken gebeuren zonder voorafgaande demontage en zijn beperkt tot een visueel onderzoek, de controle van de goede staat van de onderdelen die veilig bereikbaar zijn en tot het nazicht van de functionele werking van de veiligheidsinrichtingen waarvan het onderzoek mogelijk is zonder demontage.

III. Vaststellingen :

Zie blad vaststellingen

IV. Metingen:

V. Besluit :

E Gezien de modernisatiewerkzaamheden niet tegen de voorziene einddatum werden afgewerkt, mag de lift slechts verder worden gebruikt nadat werd verholpen aan deze opmerking en een attest van regularisatie werd afgeleverd.

VI. Mededelingen :

1. De resultaten van onderhavig verslag betreffende een keuring en/of onderzoek hebben uitsluitend betrekking op het/de gekeurde object(en) c.q. partij. 2. Het verslag mag niet anders dan in zijn geheel vermenigvuldigd worden behoudens toestemming van de opdrachtgever en de keuringsinstelling BTI vzw. 3. Voor de ondernemingen waarop de CODEX over het welzijn op het werk van toepassing is: Krachtens boek II, titel 7, hoofdstuk III van de CODEX moet dit document ter kennis worden gebracht van het comité voor preventie en bescherming op het werk, tijdens de eerstvolgende vergadering. BTI is geaccrediteerd door BELAC onder certificaatnummer 131-INSP

Inspecteur: Van Houteghem Benito

DE DIRECTEUR

Validatie door: Benito Van Houteghem i.o. van de technisch directeur.

Validatietijdstip: 12/06/2024

Auth.Code:

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT

Verslagnummer : 701267305



Benito Van Houteghem

Validatie door: Benito Van Houteghem i.o. van de technisch directeur.
Validatietijdstip: 12/06/2024

Auth.Code:

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT

Verslagnummer : 701267305

Vaststellingen:

[Documenten en opschriften](#)

- De wettelijke termijn voor het bekomen van een attest van regularisatie is verstreken.
(E-Besluit)

Validatie door: Benito Van Houteghem i.o. van de technisch directeur.
Validatietijdstip: 12/06/2024

Auth.Code: