

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT

Verslagnummer : 644867211

Eigenaar: Residentie Kito

Opdrachtgever: Imasbo BVBA

ONGECONTROLEERDE KOPIE

 Distellaan 34
8434 Westende

Datum onderzoek : 26/10/2020

Datum van verslag : 26/10/2020

De installatie dient opnieuw gekeurd te worden in 10/2020 (maand/jaar).

Installatie ID: 3325094

Plaats van het onderzoek:

Referenties:

Zeedijk 323

8430 Middelkerke

Volgnummer intern: C02/59 (04-73)

I. Algemene beschrijving en kenmerken :

Res. Kito (6m.o.)

Installateur	Herbo Liften	Invoerder	Herbo Liften
Type	personenlift	Hefkabel diameter	10 mm
Aandrijving	Tractie	Bouwjaar	2004
Maximum belasting	0,320 Ton	Aantal hijskabels	3
Aantal bediende niveau's	11	Aantal personen	4
Vanginrichting (merk en type)	Scholler EB5/B	Grendelinrichting (merk en type)	Slycma Ecosil 2VOT bordesdeur
Leidingbreukventiel (merk en type)	niet van toepassing	Hijssnelheid	0,63 m/sec
Snelheidsbegrenzer (merk en type)	Aljo - 2129 UD2	Onderhoudsfirma	Cosmolift
Serienummer	04-73	Risicoanalyse (Datum en EDTC)	04/02/2013 (BTI) - tegen 04/02/2028
Attest van regularisatie (Datum en EDTC)	18/12/2019 (BTI) - tegen 04/02/2031	Datum EG/EU-verklaring	01/02/2005
Fabrikant	Herbo Liften	Liftnummer	C02/59
Type gebouw	Consument	Afstand tussen buffer en tegengewicht	24 cm

II. Uitgevoerde controles :
Preventieve inspectie: KB 9 maart 2003, art. 6.§2., 1°

Het onderzoek betreft een periodieke controle van een personenlift overeenkomstig bijlage II van het KB 9 maart 2003. De onderzoeken gebeuren zonder voorafgaande demontage en zijn beperkt tot een visueel onderzoek, de controle van de goede staat van de onderdelen die veilig bereikbaar zijn en tot het nazicht van de functionele werking van de veiligheidsinrichtingen waarvan het onderzoek mogelijk is zonder demontage.

III. Vaststellingen :

Zie blad vaststellingen

IV. Metingen:
V. Besluit :

D Gezien er geen gunstig gevolg gegeven werd aan de herhaalde opmerkingen, mag de liftinstallatie slechts verder gebruikt worden nadat verholpen werd aan deze opmerkingen.

VI. Mededelingen :

1. De resultaten van onderhavig verslag betreffende een keuring en/of onderzoek hebben uitsluitend betrekking op het/de gekeurde object(en) c.q. partij. 2. Het verslag mag niet anders dan in zijn geheel vermenigvuldigd worden behoudens toestemming van de opdrachtgever en de keuringsinstelling BTI vzw. 3. Voor de ondernemingen waarop de CODEX over het welzijn op het werk van toepassing is: Krachtens boek II, titel 7, hoofdstuk III van de CODEX moet dit document ter kennis worden gebracht van het comité voor preventie en bescherming op het werk, tijdens de eerstvolgende vergadering.

Inspecteur: Heyvaert Arne

 Validatie door:
Validatietijdstip:

Auth.Code:

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT

Verslagnummer : 644867211

Validatie door:
Validatietijdstip:

Auth.Code:

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT

Verslagnummer : 644867211

Vaststellingen:

- Andere
 - Sluitkracht van de kooideur bedraagt meer dan 150N. (herhaling 2 = D-besluit)

Validatie door:
Validatietijdstip:

Auth.Code: