

**BUITENGEBRUIKSTELLINGSATTEST**

ALV BVBA verklaart hierbij conform de haar opgelegde vergunningsvoorwaarden en met in achtnaam van de wettelijke bepalingen terzake de volgende werken te hebben uitgevoerd:

**Datum:** 08/02/2022

**Opdrachtgever:** VME Res. La Maison Blanche  
Distellaan 34  
8434 Westende

**Werfadres:** Prijorijlaan 34  
8434 Westende

**Omschrijving:** Ondergrondse mazouttank ledigen, reinigen en opvullen 8500L  
Buitengebruikstellen doormiddel van Biofillschuim  
Volgens Vlarem II Art. 6.5.5.5. – Art. 5.17.4.2.13 §3

**Afval:** 400L

**Opmerking:** ALV BVBA verklaart conform de haar opgelegde vergunningsvoorwaarden en met inachtnaam van de wettelijke bepaling terzake, de partij afval verwijderd te hebben en als vergund verwerker afgevoerd te hebben in gezamenlijke ophaalronde naar een erkend verwerkingscentrum.

**Verwerker:** Marpos N.V.  
**Ovam:** 10258/E/6611

**Code 16.07.08:** Afval van de reiniging - Mengsel: olie, water, slib, mazout, detergent (milieugevaarlijk)

**Code 13.05.07:** Met olie verontreinigd water uit olie / waterscheiders (milieugevaarlijk)

**Verwerking:** R12

**Toelichting:** Erkend technicus verklaart dat de tank niet kan worden verwijderd:  
"Tank ligt onder het gebouw."

**Erkenningsnummer tanktechnicus:**

Voor ALV BVBA  
Dhr. Johnny Fonteyne  
SV00802