

PROCES- VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT

Verslagnummer : 675165842

Eigenaar: Residentie Ramses (Westende)      Opdrachtgever: Imasbo BVBA  
Distellaan 34  
8434 Westende

Datum onderzoek : 17/05/2023      Datum van verslag : 18/05/2023

De installatie dient opnieuw gekeurd te worden in 05/2023 (maand/jaar).

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Installatie ID: 507535019 | Plaats van het onderzoek: |
| Installatie Ref.:         | Koning Ridderdijk 35      |
| Volgnummer intern: sb0201 | 8434 Westende             |

I. Algemene beschrijving en kenmerken : Res Ramses (6 m.o.)

|                                   |                       |                             |               |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------|
| Installateur                      | SB Liften             | Type                        | personenlift  |
| Diameter hijskabel                | 6 mm                  | Aandrijving                 | Tractie - MKL |
| Bouwjaar                          | 2012                  | Maximum belasting           | 0,320 Ton     |
| Aantal hijskabels                 | 6                     | Aantal bediende niveau's    | 12            |
| Aantal personen                   | 4                     | Hijssnelheid                | 1 m/sec       |
| Onderhoudsfirm                    | De Lift               | Serienummer                 | SB0201        |
| Datum EG/EU-verklaring            | 03/06/2014            | Identificatienr. nobo       | 0512          |
| Fabrikant                         | Wittur                | Liftnummer                  | 3043          |
| Datum en nobo eindcontrole        | 03/06/2014 (Vincotte) | Type gebouw                 | Consument     |
| Afstand buffer-tegengewicht       | 6,5 cm                | Datum 1° RA                 |               |
| Datum 2° RA                       |                       | Datum 3° RA                 |               |
| Deadline volgende RA              | 03/06/2029            | Datum laatste regularisatie |               |
| Deadline attest van regularisatie | 03/06/2032            | EDTC laatste RA             |               |
| Attest historische waarde         | niet van toepassing   |                             |               |

II. Uitgevoerde controles :

Halfjaarlijkse inspectie: KB 9 maart 2003, art. 6.§2., 1°

Het onderzoek betreft een periodieke controle van een personenlift overeenkomstig punten 4°, e), 5°, c), 5°, e), 5°, h) en 6° bijlage II van het KB 9 maart 2003.

De onderzoeken gebeuren zonder voorafgaande demontage en zijn beperkt tot een visueel onderzoek, de controle van de goede staat van de onderdelen die veilig bereikbaar zijn en tot het nazicht van de functionele werking van de veiligheidsinrichtingen waarvan het onderzoek mogelijk is zonder demontage.

III. Vaststellingen :

Zie blad vaststellingen

IV. Metingen:

V. Besluit :



Gezien er geen gunstig gevolg gegeven werd aan de herhaalde opmerkingen, mag de liftinstallatie slechts verder gebruikt worden nadat verholpen werd aan deze opmerkingen.

VI. Mededelingen :

1. De resultaten van onderhavig verslag betreffende een keuring en/of onderzoek hebben uitsluitend betrekking op het/de gekeurde object(en) c.q. partij. 2. Het verslag mag niet anders dan in zijn geheel vermenigvuldigd worden behoudens toestemming van de opdrachtgever en de keuringsinstelling BTI vzw. 3. Voor de ondernemingen waarop de CODEX over het welzijn op het werk van toepassing is: Krachtens boek II, titel 7, hoofdstuk III van de CODEX moet dit document ter kennis worden gebracht van het comité voor preventie en bescherming op het werk, tijdens de eerstvolgende vergadering. BTI is geaccrediteerd door BELAC onder certificaatnummer 131-INSP

Inspecteur: Nowé Gregory

In opdracht van de directeur



Gregory Nowé

Validatie door: Gregory Nowé i.o. van de technisch directeur.

Validatietijdstip: 18/05/2023

Auth.Code: FFXWATC

---

**PROCES- VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT**

---

Verslagnummer : 675165842

Validatie door: Gregory Nowé i.o. van de technisch directeur.

Validatietijdstip: 18/05/2023

Auth.Code:

---

**PROCES- VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT**

---

Verslagnummer : 675165842

**Vaststellingen:**

- Andere
  - Er is lawaai hoorbaar op het kooidak ter hoogte van de afleidwielen. (vooral in dalende zin) (herhaling 2 = D-besluit)
  - De bordesdeuromkasting staat los op volgende verdiepingen: +7 en +8 (herhaling 1)

Nota: het lichtpunt van de bordesverlichting, net voor de lift op verdieping 10, is niet werkzaam.

Validatie door: Gregory Nowé i.o. van de technisch directeur.

Validatietijdstip: 18/05/2023

Auth.Code: FFXWATC