

PROCES- VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT

Verslagnummer : 675165840

Eigenaar: Residentie Santos	Opdrachtgever: Imasbo BVBA Distellaan 34 8434 Westende
------------------------------------	---

Datum onderzoek : 17/05/2023 Datum van verslag : 18/05/2023

De installatie dient opnieuw gekeurd te worden in 11/2023 (maand/jaar).

Installatie ID: 537131006	Plaats van het onderzoek:
Installatie Ref.:	Priorijjaan 28
Volgnummer intern: CI 2956	8434 Westende

I. Algemene beschrijving en kenmerken : Res Santos (6 m.o.)

Installateur	Cosmolift	Type	Schindler 3300
Diameter hijskabel	30 (platte hijsbakels) mm	Aandrijving	Tractie - MKL
Bouwjaar	2016	Maximum belasting	0,625 Ton
Aantal hijskabels	2	Aantal bediende niveau's	12
Aantal personen	8	Hijssnelheid	1 m/sec
Onderhoudsfirm	Cosmolift	Serienummer	CI 2956
Datum EG/EU-verklaring	12/05/2016	Identificatienr. nobo	0026
Fabrikant	Schindler	Liftnummer	CI2956
Datum en nobo eindcontrole	niet van toepassing	Type gebouw	Consument
Afstand buffer-tegengewicht	4,5 cm	Datum 1° RA	
Datum 2° RA		Datum 3° RA	
Deadline volgende RA	12/05/2031	Datum laatste regularisatie	
Deadline attest van regularisatie	12/05/2034	EDTC laatste RA	
Attest historische waarde	niet van toepassing		

II. Uitgevoerde controles :

Halfjaarlijkse inspectie: KB 9 maart 2003, art. 6.§2., 1°

Het onderzoek betreft een periodieke controle van een personenlift overeenkomstig punten 4°, e), 5°, c), 5°, e), 5°, h) en 6° bijlage II van het KB 9 maart 2003.

De onderzoeken gebeuren zonder voorafgaande demontage en zijn beperkt tot een visueel onderzoek, de controle van de goede staat van de onderdelen die veilig bereikbaar zijn en tot het nazicht van de functionele werking van de veiligheidsinrichtingen waarvan het onderzoek mogelijk is zonder demontage.

III. Vaststellingen :

Er zijn geen inbreuken, opmerkingen of nota's vastgesteld.

IV. Metingen:

V. Besluit :

A

Bij het onderzoek van de liftinstallatie werd niets abnormaals vastgesteld. De liftinstallatie mag verder gebruikt worden.

VI. Mededelingen :

1. De resultaten van onderhavig verslag betreffende een keuring en/of onderzoek hebben uitsluitend betrekking op het/de gekeurde object(en) c.q. partij. 2. Het verslag mag niet anders dan in zijn geheel vermenigvuldigd worden behoudens toestemming van de opdrachtgever en de keuringsinstelling BTI vzw. 3. Voor de ondernemingen waarop de CODEX over het welzijn op het werk van toepassing is: Krachtens boek II, titel 7, hoofdstuk III van de CODEX moet dit document ter kennis worden gebracht van het comité voor preventie en bescherming op het werk, tijdens de eerstvolgende vergadering. BTI is geaccrediteerd door BELAC onder certificaatnummer 131-INSP

Inspecteur: Nowé Gregory

In opdracht van de directeur



Gregory Nowé

Validatie door: Gregory Nowé i.o. van de technisch directeur.

Validatietijdstip: 18/05/2023

Auth.Code: **FYRHOC**

PROCES- VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT

Verslagnummer : 675165840

Validatie door: Gregory Nowé i.o. van de technisch directeur.

Validatietijdstip: 18/05/2023

Auth.Code:

FYRHDOC
