



# Verlag

VERSLAG NR

GEN/10/14442854/00/NL/000

## IN OPDRACHT VAN

VME RESIDENTIE SOLEILLA  
p/a IMMO LA PLAGE  
Distellaan 34  
8434 Middelkerke



040 - INSP

## Periodieke inspectie op locatie

Residentie Soleilla, Zeedijk 327-328, 8430 Middelkerke



Uitgevoerd op: 13/04/2023



Uitgevoerd door: Laurens De Cloedt (5610)

### BEKNOPTE BESCHRIJVING VAN HET GECONTROLEERDE MATERIAAL

Natuur	Personenlift
Installateur	Kone
Type	TRACTIE/MONOSPACE
Serienummer	11079650
Jaar van indienstelling	2009
Klant nummer van het toestel	11079650

#### Besluit



Het materiaal mag verder gebruikt worden. Er moet evenwel binnen de kortst mogelijke tijd verholpen worden aan de opmerkingen. Opgelet: door 'herhaling' van een opmerking kunnen wij er toe verplicht zijn bij een volgende controle een ongunstig besluit te formuleren waardoor het materiaal niet verder mag gebruikt worden.

EEN VOLGENDE PERIODIEKE CONTROLE MOET UITGEVOERD WORDEN IN 10/2023

Verslag verificatie  
door FOD




Of via  
[vincotte.be/verify](https://vincotte.be/verify)

Ing. J. Windey  
Directeur-generaal Vincotte

VINCOTTE vzw

Erkend controleorganisme | Externe Dienst voor Technische Controles op de werkplaats (EDTC)  
Maatschappelijke zetel : Jan Olieslagerslaan 35 1800 Vilvoorde België tel: +32 9 244 77 91 [buildingnorth@vincotte.be](mailto:buildingnorth@vincotte.be)  
BTW BE 0402.726.875 RPR Brussel BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 BIC : GEBABEBB

**OVERZICHT VAN DE TE NEMEN ACTIES**

Materiaal	Inspectiepunt	Opmerking	Afbeelding	
Personenlift 11079650	Toegang - vreemde voorwerpen / water	Er bevinden zich vreemde voorwerpen (afval) in de schachtput, te verhelpen. (rappel: 1)		!

! = met opmerking, N.A. = niet aangeboden, X = opmerking met buitendienststelling

**WELKE STAPPEN MOET U NEMEN?**
**1**

Lees dit verslag  
zorgvuldig en  
geheel

**2**

Laat zo snel mogelijk  
de opmerkingen  
verhelpen

**3**

**Volgende periodieke controle in 10/2023**  
Laat echter steeds controleren bij wijziging of uitbreiding

Voor de aanvraag van de hercontrole neemt u contact op met [buildingnorth@vincotte.be](mailto:buildingnorth@vincotte.be) .  
De volgende periodieke controle wordt door Vincotte ingepland.

## GEDETAILEERDE BESCHRIJVING VAN HET GECONTROLEERDE MATERIAAL

ID:	22302634	Aantal toegangen	12
Natuur	Personenlift	Aandrijving	Elektrisch (tractie)
Installateur	Kone	Machinekamer	Zonder machinekamer
Type	TRACTIE/MONOSPACE	Beveiliging kooitoegang	Kooideur
Serienummer	11079650	Onderhoud	Kone
Jaar van indienststelling	2009	Laatste risicoanalyse uitgevoerd door	Vinçotte
Klant nummer van het toestel	11079650	Laatste risicoanalyse uitgevoerd op	19/07/2013
Nominale last (kg)	630	Ref. verslag laatste risicoanalyse	GEN/11/30279650/00/NL/000
Aantal personen	8	Laatste risicoanalyse met opmerkingen	Nee
Aantal stopplaatsen	12		
Type gebouw	Consument		

### Basis en inhoud van het onderzoek:

- KB van 09/03/2003 gewijzigd door de KB's van 17/03/2005, 13/05/2005 en 10/12/2012 betreffende de beveiliging van liften - halfjaarlijkse inspectie

### Opmerkingen:

Schachtput -> Toegang - vreemde voorwerpen / water:

- Er bevinden zich vreemde voorwerpen (afval) in de schachtput, te verhelpen. (rappel: 1)



### Besluit



Het materiaal mag verder gebruikt worden. Er moet evenwel binnen de kortst mogelijke tijd verholpen worden aan de opmerkingen. Opgelet: door 'herhaling' van een opmerking kunnen wij er toe verplicht zijn bij een volgende controle een ongunstig besluit te formuleren waardoor het materiaal niet verder mag gebruikt worden.

**Volgende controle: 10/2023**