

PROCES- VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT

Verslagnummer : 675165739

Eigenaar: VME Residentie Sint-James
Opdrachtgever: Imasbo BVBA
Distellaan 34
8434 Westende

Datum onderzoek : 14/04/2023 Datum van verslag : 15/04/2023

De installatie dient opnieuw gekeurd te worden in 10/2023 (maand/jaar).

Installatie ID: 537189022	Plaats van het onderzoek:
Installatie Ref.:	Koning Ridderdijk 32
Volgnummer intern: 11433518	8434 Westende

I. Algemene beschrijving en kenmerken : Res. Sint-James

Installateur	Kone	Type	Kone Maxispace
Diameter hijskabel	4 mm	Aandrijving	Tractie - MKL
Bouwjaar	2011	Maximum belasting	0,320 Ton
Aantal hijskabels	4	Aantal bediende niveau's	9
Aantal personen	4	Hijssnelheid	1 m/sec
Onderhoudsfirma	Kone	Serienummer	11433518
Datum EG/EU-verklaring	28/03/2013	Identificatienr. nobo	1271
Fabrikant	Kone	Liftnummer	11433518
Datum en nobo eindcontrole	niet van toepassing	Type gebouw	Consument
Afstand buffer-tegengewicht	niet van toepassing cm	Datum 1° RA	
Datum 2° RA		Datum 3° RA	
Deadline volgende RA	28/03/2028	Datum laatste regularisatie	
Deadline attest van regularisatie	28/03/2031	EDTC laatste RA	
Attest historische waarde	niet van toepassing		

II. Uitgevoerde controles :

Halfjaarlijkse inspectie: KB 9 maart 2003, art. 6.§2., 1°

Het onderzoek betreft een periodieke controle van een personenlift overeenkomstig punten 4°, e), 5°, c), 5°, e), 5°, h) en 6° bijlage II van het KB 9 maart 2003.

De onderzoeken gebeuren zonder voorafgaande demontage en zijn beperkt tot een visueel onderzoek, de controle van de goede staat van de onderdelen die veilig bereikbaar zijn en tot het nazicht van de functionele werking van de veiligheidsinrichtingen waarvan het onderzoek mogelijk is zonder demontage.

III. Vaststellingen :

Er zijn geen inbreuken, opmerkingen of nota's vastgesteld.

IV. Metingen:

V. Besluit :

A

Bij het onderzoek van de liftinstallatie werd niets abnormaals vastgesteld. De liftinstallatie mag verder gebruikt worden.

VI. Mededelingen :

1. De resultaten van onderhavig verslag betreffende een keuring en/of onderzoek hebben uitsluitend betrekking op het/de gekeurde object(en) c.q. partij. 2. Het verslag mag niet anders dan in zijn geheel vermenigvuldigd worden behoudens toestemming van de opdrachtgever en de keuringsinstelling BTI vzw. 3. Voor de ondernemingen waarop de CODEX over het welzijn op het werk van toepassing is: Krachtens boek II, titel 7, hoofdstuk III van de CODEX moet dit document ter kennis worden gebracht van het comité voor preventie en bescherming op het werk, tijdens de eerstvolgende vergadering. BTI is geaccrediteerd door BELAC onder certificaatnummer 131-INSP

Inspecteur: Nowé Gregory

In opdracht van de directeur



Gregory Nowé

Validatie door: Gregory Nowé i.o. van de technisch directeur.

Validatietijdstip: 15/04/2023

Auth.Code: CDBARFY

PROCES- VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT

Verslagnummer : 675165739

Validatie door: Gregory Nowé i.o. van de technisch directeur.

Validatietijdstip: 15/04/2023

Auth.Code:

CDBARFY
