



Ver slag

VERSLAG NR

GEN/10/14570250/00/NL/000

Origineel

IN OPDRACHT VAN

V.M.RES.SUNNY BANK P/A AGENCE LA PL

Distellaan 34

8434 Middelkerke



040 - INSP

Periodieke inspectie op locatie

RES SUNNY BANK, Zeedijk 340, 8434 Middelkerke



Uitgevoerd op:

17/10/2023 09:01 - 10:01



Uitgevoerd door: LAURENS DE CLOEDT (5610)

BEKNOPTTE BESCHRIJVING VAN HET GECONTROLEERDE MATERIAAL

Natuur	Personenlift
Installateur	Thiery
Type	-
Serienummer	194/30
Jaar van indienststelling	1970
Klant nummer van het toestel	340000300



Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

EEN VOLGENDE PERIODIEKE CONTROLE MOET UITGEVOERD WORDEN IN 04/2024

Verslag verificatie
door FOD



Of via
vincotte.be/verify

Ing. J. Windey
Directeur-generaal Vincotte

VINÇOTTE vzw

Erkend controleorganisme | Externe Dienst voor Technische Controles op de werkplaats (EDTC)

Maatschappelijke zetel : Jan Olieslagerslaan 35 1800 Vilvoorde België tel: +32 9 244 77 91 buildingnorth@vincotte.be

BTW BE 0402.726.875 RPR Brussel BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 BIC : GEBABEBB



Verlag

Origineel

VERSLAG NR
GEN/10/14570250/00/NL/000

WELKE STAPPEN MOET U NEMEN?

1

Lees dit verslag
zorgvuldig en geheel

2

Volgende periodieke controle in 04/2024
Laat echter steeds controleren bij wijziging of uitbreiding

Voor de aanvraag van de hercontrole neemt u contact op met buildingnorth@vincotte.be .
De volgende periodieke controle wordt door Vincotte ingepland.

GEDETAILLEERDE BESCHRIJVING VAN HET GECONTROLEERDE MATERIAAL

ID:	10125101	Snelheid (m/s)	54
Natuur	Personenlift	Machinekamer	Met Machinekamer
Installateur	Thiery	Beveiliging kooitoeegang	Lichtgordijn
Type	-	Onderhoud	TKE
Serienummer	194/30	Laatste risicoanalyse uitgevoerd door	Vinçotte
Jaar van indienststelling	1970	Laatste risicoanalyse uitgevoerd op	17/02/2022
Klant nummer van het toestel	340000300	Ref. verslag laatste risicoanalyse	000061062218
Nominale last (kg)	320	Laatste risicoanalyse met opmerkingen	Ja
Aantal personen	4	Laatste risicoanalyse waarvoor attest van regularisatie werd afgeleverd uitgevoerd op	19/07/2011
Aantal stopplaatsen	11	Attest van regularisatie afgeleverd door	Vinçotte
Type gebouw	Consument	Attest van regularisatie afgeleverd op	18/11/2014
Aantal toegangen	11	Ref. attest van regularisatie	GEN/11/60488926/00/NL/000
Aandrijving	Elektrisch (tractie)		

Basis en inhoud van het onderzoek:

- Het Koninklijk Besluit van 09/03/2003 gewijzigd door de koninklijke besluiten van 17/03/2005, 13/05/2005, 10/12/2012 en 27/11/2022 betreffende de beveiliging van liften - Preventieve inspectie

Nota:

Schacht -> Staat van paraatheid vanginrichting:

- Wij hebben nagegaan dat de onderdelen van de vanginrichting die zonder voorafgaand demonteren te bereiken zijn, zich nog steeds in staat van paraatheid bevinden. Dit onderzoek laat echter niet toe ons uit te spreken over hun doeltreffendheid. Wij houden ons te uwer beschikking om een werkingsproef uit te voeren.



Verslag

Origineel

VERSLAG NR
GEN/10/14570250/00/NL/000



Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

Volgende controle: 04/2024