



[info@acsfireprotection.be](mailto:info@acsfireprotection.be)  
[www.acsfireprotection.be](http://www.acsfireprotection.be)

Kongostraat 47  
8310 Brugge  
+32 (0) 50 36 15 93

Brugge, 27 oktober 2024

Verslagnummer – klantnummer 242057 - 6913

**Gegevens gecontroleerde:**

Hierbij verklaren wij dat de blustoestellen voor rekening van onderstaande op 25 oktober 2024 werden gecontroleerd.

VME Lacodam Garagecomplex  
p/a Agence La Plage  
Distellaan 34  
8434 Westende

**Volgende toestellen werden nagezien en goedgekeurd:**

15 x somati blustoestel 6kg. abc poeder  
1 x acs blustoestel 5kg. Co<sup>2</sup>  
5 x axiale muurhaspel somati 20m

Toestellen bevinden zich in garagecomplex Lacodam, Franselaan +11 8434 Westende.

**Opmerkingen:**

Toestellen nagezien en goedgekeurd.

**Besluit:**

Keuring werd uitgevoerd onder wettelijke technische norm NBN S21-050.

Volgende keuring is voorzien voor oktober 2025.

Dimitri Crevits

ACS Fire Protection

ACS Fire Protection bvba is een bevoegd bedrijf voor het onderhoud van draagbare blustoestellen conform de norm NBN S21-050. Naast het verplicht jaarlijks onderhoud is het aangeraden om de staat van het blustoestel elke 3 maand te verifiëren dat elk blustoestel geplaatst is op de aangewezen plaats, toegankelijk en duidelijk zichtbaar is, een leesbare en juiste aanwijzing draagt, zichtbaar niet beschadigd is, de naald van de drukmeter (indien aanwezig) zich in het groene gebied bevindt en de nodige verzegelingen heeft die niet geschonden zijn. Indien nodig zal de verantwoordelijke persoon (= de perso(o)n(en) verantwoordelijk voor deze routine schouwingen en die het jaarlijks uit te voeren onderhoud van de draagbare blustoestellen voorziet/inplant) de gepaste maatregelen treffen om de vastgestelde gebreken ongedaan te maken.